



Product Certification Body, accredited by
Slovak national accreditation service



NOTIFIED BODY No. 1396
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia
tel: +421 52 7752288 fax: +421 52 7891412 e-mail: info@fires.sk http://www.fires.sk



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI - WE

1396 - CPD - 0013

zgodnie z Dyrektywą dotyczącą WYROBÓW BUDOWLANYCH Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Dyrektywę nr 93/68/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993 roku stwierdza się, że:

KLAPA ODDYMIAJĄCA DO NATURALNEGO ODPROWADZANIA DYMU I CIEPŁA, typu FSP

- stosowana jako klapa dwufunkcyjna,
- posiadająca osiągi i użytkowana w warunkach podanych w raporcie z wstępnego badania typu wyrobu nr C1396/07/0010/5003/SC, wydanego przez FIRES, s.r.o., Batizovce, Słowacja, dnia 21.05.2007.

wprowadzony na rynek przez:

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144 A, 33-300 Nowy Sącz, Polska

produkowany jest w Zakładzie Produkcyjnym:

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144 A, 33-300 Nowy Sącz, Polska

w którym Producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie zgodnie z planem badań. Jednostka notyfikowana - FIRES, s.r.o. przeprowadziła wstępne badania typu w celu określenia właściwości wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że Producent spełnia wszystkie wymagania dotyczące oceny zgodności i wyrób posiada właściwości użytkowe opisane w załączniku ZA normy:

EN 12101-2 : 2003

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy 21. 05. 2007 jest ważny dopóki wyrób spełnia wymagania zharmonizowanego dokumentu odniesienia i warunki produkcji oraz system zakładowej kontroli produkcji nie uległy istotnym zmianom.

Batizovce, 21. 05. 2007



Ing. Mária Gašperová
Dyrektor Jednotky Certifikujúcej

023300

FIRES 136/C-18/02/2008-P